

第29回省エネ建築診断士試験 解答用紙

| | | |
|------|--------------------|--|
| 受講番号 | 0000 | |
| 氏名 | パッシブ花子 | |
| 所属名 | 一般社団法人パッシブハウス・ジャパン | |

計算問題の答えには必ず単位を記入してください！

| 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 点数 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 1-1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 1-2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 1-3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 1-4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| 2-1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 2-2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| 2-3 | 3,780 g | | | | 2 |
| 2-4 | 裏面に記入のこと | | | | 2 |
| 3-1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 3-2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 3-3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 3-4 | 窓A: | 1.1 W/mK | 窓B: | 0.8 W/mK | 4 |
| 4-1 | B | | | | 1 |
| 4-2 | 455 W | | | | 2 |
| 4-3 | 70% | | | | 1 |
| 4-4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
| 5-1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 5-2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| 5-3 | 暖房費: 37,500円 | | 一次エネルギー: 1,500 kWh | | 2 |
| 5-4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

事務局使用欄

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

4

5

7

6

6

30

2-4

2

外気の湿度が高い夏場においては、調理によって発生した水分を屋外に排出する効果よりも、外気の水分を室内に取り込む量の方が多く、レンジフードの風量によっては、室内循環型の方が潜熱負荷を抑えると想定される。

講義の感想などご自由にご記入下さい。

2

事務局使用欄

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2