

問題 4 - 3

	°C	%	g/kg	g/m3
外気	5	60%	3.23	4.08
室内	20	50%	7.26	8.64
	差分		4.03	4.56
	差分の60%		2.42	2.74
	外気水分量との合計		5.65	6.82
SA	18.5		42.80	43.06